



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Республике Дагестан
(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №6
по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам
(наименование органа государственного пожарного надзора)

РД, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 24 «а», тел.: 2-18-03
(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона)

Предписание № 26/1/1

по устранению нарушений требований противопожарного режима

ГКОУ «Ахтининская СОШ Хунзахского района»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

Директору Тагирову Абакару Гаджиевичу

(гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам по пожарному надзору № 26 от «17» января 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 10 мин. «21» января 2019 г. по 10 час. 10 мин. «21» января 2019 г. проведена внеплановая проверка инспектором по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам по пожарному надзору капитаном внутренней службы Насрудиновым Н.К. ГКОУ «Ахтининская СОШ Хунзахского района» по адресу: Кумторкалинский район, с. Аджидада (кутан Ахтини)
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: директором Тагировым А.Г.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные при проведении мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечить подачу системой пожарной сигнализации светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	п. 7 ст. и 83 ФЗ № 123	до 14.01. 2020 г.	
2.	Не допускать на объекте защиты использование котельной в качестве кладового помещения с горючими материалами.	п. 23, б ППР в РФ № 390	до 14.01. 2020 г.	
3.	Обеспечить нормативное количество воды в целях пожаротушения в имеющемся источнике наружного противопожарного водоснабжения.	ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123 п. 5.2 СП 8.13130.2009	до 14.01. 2020 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Инспектор ОНД и ПР №6 по г. Кизилорт,
Кизилортовскому и Кумторкалинскому р-нам
Насрудинов Н.К.

«21» января 2019г.

Предписание для исполнения получил:

Директор ГКОУ «Ахтининская СОШ Хунзахского района»

(должность, фамилия, инициалы)

Тагиров Абакар Гаджиевич



«21» января 2019г.